



CQC 标志认证 试验报告

初始 变更 监督 复审 其他

申请编号: V2013CQC021009-190926
(任务编号)

产品名称: 高压/低压预装式变电站

型号: YB-12/0.4-1000

检测机构: 湖南电器检验所





产品认证证书

证书编号: CQC11021064263

发证日期: 2021年01月06日

有效期至: 长期有效

委托人名称及地址
新乡市奥起电气有限公司
长垣市北外环蒲北工业区

制造商名称及地址
新乡市奥起电气有限公司
长垣市北外环蒲北工业区

生产企业名称及地址
新乡市奥起电气有限公司
长垣市北外环蒲北工业区

产品名称和系列、规格、型号
高压/低压预装式变电站
YB-12/0.4-1000;Se=1000kVA;Ue=12kV/0.4kV;50Hz; 外壳 IP33D; 接地 回路:lcw/lpk=12.5kA/31.5kA(试验报告编号: 03401-2014013D-S)

产品标准和技术要求
GB/T 17467-2010

认证模式
产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-448422-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息, 以后者查验结果为准



签发: 陆梅





中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

<p>申请编号: V2013CQC021009-190926 (任务编号) 样品名称: 高压/低压预装式变电站 型号: YB-12/0.4-1000 数量: 1 样品状况: 完好 样品来源: 生产厂送样 样品生产序号: 20131201 收样日期: 2014/1/3 完成日期: 2014/1/18</p>	<p>申请人: 新乡市奥起电气有限公司 申请人地址: 长垣县北外环蒲北工业区 制造商: 新乡市奥起电气有限公司 制造商地址: 长垣县北外环蒲北工业区 生产厂: 新乡市奥起电气有限公司 生产厂地址: 长垣县北外环蒲北工业区</p>
<p>试验依据标准: DL/T537-2002 高压-低压预装箱式变电站选用导则 GB17467-2010 高压/低压预装式变电站</p>	
<p>试验结论: 所检项目合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YB-12/0.4-1000 Ce=1000kVA Ue=12kV/0.4kV f=50Hz IP33D 接地回路: Icw/Ipk=12.5kA/31.5kA 4s</p>	
<p>主检: 熊鹰 签名:  日期: 2014/1/19</p>	
<p>审核: 薛正山 签名:  日期: 2014/1/19</p>	
<p>签发: 谢林 签名:  日期: 2014/1/19</p>	
<p>备注</p>	<p>试验适用标准变更: 变更前标准为: GB/T17467-1998 高压/低压预装式变电站 变更后标准为: GB17467-2010 高压/低压预装式变电站 试验参数变更: 变更前参数为: 接地回路:Icw/Ipk=20kA/50kA 变更后参数为: 接地回路:Icw/Ipk=12.5kA/31.5kA 原 CQC 证书编号为: CQC11021064263 原报告编号为: C-38-2011014D-S 原报告出具单位: 湖南电器检测所</p>